

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-63.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ

ЕМК. ОТ 12000 ДО 20000 М³

/С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ /

АЛЬБОМ I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-63.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ
ЕМК. ОТ 12 000 ДО 20 000 М³
/ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ /
АЛЬБОМ I

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I Общие материалы для проектирования резервуаров емк. 50-20 000 м³
- Альбом II Материалы для проектирования специальных мероприятий для резервуаров емк. 50-20000 м³ систем хозпитьевого водоснабжения
- Альбом III Конструкции железобетонные
- Альбом IV Узлы резервуаров емк. 50-20 000 м³
- Альбом V Строительные изделия для резервуаров емк. 50-20 000 м³
- Альбом VI Технологические трубопроводы и сигнализация для резервуаров емк. 50-20 000 м³
- Альбом VII 84 сметы
- Альбом VIII Ведомость потребности в материалах

Технические решения одобрены отделом типового проектирования и организации проектно-исследовательских работ Госстроя СССР.
Письмо № 2/3-409 от 17. XI. 1978г.
Рабочая документация введена в действие в/о ССОЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
приказ № 160 от 23 июня 1983г.

РАЗРАБОТАН
ГПИ ССОЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ И ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
при участии НИИИЖБ

примененная проектная документация:
типовой проект „Фильтры-поглотители
для резервуаров питьевой воды“

ССОЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Гл. инженер *В.Н.Самохин*
Гл. инж. проекта *Э.А.Филатов*

Альбом I...VI, разработанный
Гипресоюзводоканалом ТП 0901-9-1.83... 0901-9-14.83

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Гл. инженер *В.В.Гранев*
Нач. отдела *Н.А.Ушаков*
Гл. инж. проекта *А.П.Черномыр*

НИИИЖБ:

Зам. директора *Н.Н.Корошки*
Зав. лаб. *Г.И.Бердичевский*
Ст. науч. сотр. *С.И.Долуховский*

					привязан

Альбом

Содержание

Введение 2

1. Назначение и область применения 2

2. Техническая характеристика 2

3. Основные расчетные положения 4

4. Защита от коррозии 7

5. Оборудование резервуаров 7

6. Указания по привязке 9

7. Основные положения по производству работ 12

8. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта 17

Инв. № 2370
Листы и дата
Всего листов

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами.

Главный инженер проекта *(подпись)* /В.А.Филатов/

Введение

Типовой проект прямоугольных железобетонных резервуаров для воды разработан по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1982 г. (раздел VII "Складские здания и сооружения" п. VII 2.15) на основании технических решений, одобренных отделом типового проектирования и организации проектно-исследовательских работ Госстроя СССР (письмо № 2/3-409 от 17.11.78).

1. Назначение и область применения

В проекте разработаны резервуары, предназначенные для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения для строительства на площадках с сухими и обводненными грунтами. Допустимый уровень грунтовых вод от низа днища указан на расчетных схемах Рис. 1.

В проекте принято, что вода содержится в резервуаре с температурой воды не более +30°, грунты и грунтовые воды не агрессивны по отношению к железобетону.

Область применения проекта - вся территория СССР за исключением:

- районов, в которых расчетная сейсмичность площадки строительства превышает 6 баллов.
- районов вечной мерзлоты
- территорий, подверженных каретобразованию и подработываемых горными выработками.
- площадок с просадочными или не однородными грунтами

2. Техническая характеристика.

Резервуары относятся к сооружениям II класса ответственности с ненормируемой степенью огнестойкости. Резервуары представляют собой сборно-моноклитные железобетонные емкости, заглубленные в грунт полостью или частично, с насыпкой грунтом, обеспечивающей теплоизоляцию.

Привязка			
Шаб № 2			

				ТП901-4-63.83-ПЗ I			
ГИП	Филатов			Общие материалы для проектирования резервуаров емк. 50 ÷ 20 000 м ³ .	Стенда	Лист	Листов
Исп. отд.	Ярославский				Р	1	15
ГИП	Руднев				СЕНТРОСАДКАНАЛПРОЕКТ		
ГИП	Тазер						
Рук.вр.	Аверьянов						

Альбом I

Стены резервуаров запроектированы из сборных плоских стено-
вых панелей болочного типа серии 3.900-3, сборные железобетонные
конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации
высотой 3.5 м для емкостей до 1,2 тыс. м³ и высотой 4.8 м для больших
емкостей. Стыки стеновых панелей шпачного типа. Угловые сопряжения
стен-сборные из угловых блоков или из монолитного железобетона.

Днище - монолитная железобетонная плита толщиной 14 см. Сопряжение дни-
ща со стеной - в виде фундаментного ласта. Подготовка предусмотрена
из бетона марка не более М150, набетонка по днищу - из цементного рас-
твора марки М100.

Покрытие резервуаров из сборных предварительно напряженных плит
размером 3,0 x 5,5 м по серии 1.442.1-1 вып.1 и ненапряженных плит разме-
ром 0,75 x 5,5 м по серии 1.442.1-1 вып.3. В резервуарах емкостью до 250 м³
плиты опираются непосредственно на стены. В резервуарах больших емкостей
плиты опираются на ригели и стены. Ригели, принятые по серии ИС-01-19,
опираются на колонны и стены. Крайние ригели выполнены с подрезкой
опорной части. Колонны и фундаменты под колонны сборные индивиду-
альные, разработаны в проекте.

Сборный железобетонный колпак для устройства пазов и ка-
меры приборной для всех резервуаров применен по серии 3.900-3 вып.15.
Циркуляционные перегородки для резервуаров емкостью 2.5 тыс. м³
и более запроектированы из плоских железобетонных панелей по серии 1.431-20 вып.1

Бетон конструкций в зависимости от их назначения принят
на прочность на сжатие марки 200-400. Водонепроницаемость и коррозионная
стойкость конструкций обеспечивается применением бетона марки В5.
Марка бетона конструкций по морозостойкости устанавливается при про-
вязке проекта в зависимости от климатических условий района строи-
тельства и режима эксплуатации и назначается согласно таблице 7.

Чертежи разработаны применительно к резервуарам хозяйст-
венно-питьевых систем водоснабжения, используемых для хранения -

ния запаса воды, предназначенного для непосредственной подачи потреби-
телям и предусматривают следующие мероприятия, обеспечивающие тре-
буемое качество воды:

- вентиляцию резервуара через фильтр по типовому проекту „Типовые конструкции фильтров - поглотителей“, разработанному институтом Гипрокоммунводоканал;
- гидроизоляцию - по покрытию, по всей высоте стен и под днищем, а также до-
полнительный слой гидроизоляции в зоне грунтовых вод;
- обработку всех внутренних поверхностей сборных и монолитных бетон-
ных и железобетонных конструкций и их сопряжений до получения гладкой
поверхности без раковин и пор. Для сборных изделий эта обработка должна
осуществляться в заводских условиях.

Для повышения водонепроницаемости и герметичности резервуаров
предусмотрено омоноличивание всех стыков сборных конструкций бето-
ном на расширяющемся (нц) или расширяющемся (рц) цементе. Шпачные
стыки стеновых панелей инъецируются раствором на основе этих же
цементов.

В качестве гидроизоляции принята холодная асфальтовая мастика -
„Хамаст“ ИЦ-20,готавливаемая и наносимая в соответствии с „Руководством
по устройству холодной асфальтовой гидроизоляции“ П77-79 г. Ленинград 1979г.
ВНИИГ

На площадках без подпора грунтовых вод изоляция стен двухслойная.
Изоляция на покрытии - трехслойная во всех случаях.

Для резервуаров в системах производственного водоснабжения реше-
ние гидроизоляции упрощено. На площадках с подпором и без под-
пора грунтовых вод изоляция стен обеспечивается применением бе-
тона повышенной плотности марки по водонепроницаемости В5,
на покрытии - двухслойной изоляции из „Хамаст“ ИЦ-20.

Шифр проекта, дата, лист

Привязка:			
Лист №			

ТП 901-4 - 63.83 - ПЗ 1

Лист 2

Таблица 1

№№ типового проекта	Марка резервуара	Габариты резервуара в плане (в осях) м.			Емкость в м ³	
		ширина	длина	в % от полезной	полезная	номинальная
901-4-57,83	РЕ - -0.5	6	3	3.6	42	50
901-4-58,83	РЕ - -1	6	6	3.6	99	100
	РЕ - -1.5		9		135	150
	РЕ - -2		12		213	200
	РЕ - -2.5		15		267	250
901-4-59,83	РЕ - -5	12	12	3.6	451	500
	РЕ - -7		18		692	700
	РЕ - -10		24		932	1000
	РЕ - -12		30		1172	1200
901-4-60,83	РЕ - -14	18	18	4.8	1413	1400
	РЕ - -19		24		1900	1900
	РЕ - -24		30		2394	2400
901-4-61,83	РЕ - -25	24	24	4,8	2542	2500
	РЕ - -32		30		3223	3200
	РЕ - -39		36		3884	3900
901-4-62,83	РЕ - -50	36	30	4,8	4878	5000
	РЕ - -60		36		5875	6000
	РЕ - -70		42		6872	7000
	РЕ - -80		48		7870	8000
	РЕ - -90		54		8868	9000
	РЕ - -100		60		9864	10000
	РЕ - -110		66		10863	11000
901-4-63,83	РЕ - -120	54	48	4,8	11900	12000
	РЕ - -130		54		13411	13000
	РЕ - -150		60		14917	15000
	РЕ - -180		66		16427	16000
	РЕ - -180		72		17932	18000
	РЕ - -200		78		19443	20000

В проекте разработаны резервуары в нескольких исполнениях в зависимости от толщины слоя грунта обсыпки на покрытии. Марки резервуаров, основные параметры приведены в таблице №1.

Индексы марки резервуара обозначают. Буквы РЕ - резервуар. Первая цифра, не приведенная в таблице, обозначает толщину грунта под обсыпкой покрытия в см. и возможность применения резервуара при подлоре грунтовых вод (буква „м“).

Проектом предусмотрены исполнения: 100; 75; 50; 100 м; 75 м; 50 м - для проектов ТП901-4-57,83; -58,83 100; 75; 50; 100 м - для проектов ТП901-4-59,83... -63,83. Вторая цифра марки указывает емкость резервуара в сотнях м³.
 Пример: РЕ - 100 м - 0.5
 РЕ - резервуар
 100 - толщина грунта под обсыпкой 100 см.
 м - для площадок при подлоре грунтовых вод
 0.5 - емкостью 50 м³.

3. Основные расчетные положения

Конструкции резервуаров рассчитаны по расчетным схемам, изображенным на рис.1. Нормативные значения нагрузок и коэффициенты перегрузки приведены в таблице 2. Нагрузки от грунта определены при характеристиках грунтов, принятых в соответствии с серией 3.900-3 вып.1.

Прибязан			
Инв. №			

ТП901-4-63.83-ПЗ1

Лист 3

Таблица 2

Альбом I

Вид и наименование нагрузки	Обозначение на схеме	коэф. перегрузки	Нормативные нагрузки, кПа (тс/м²) для резервуаров со стенами высотой:		Примеч.	
			3,6 м	4,8 м		
Вертикальные нагрузки от веса:	<u>Постоянные</u>		1,1 (0,5)			
	покрытия с гидроизоляцией.	P ₁		3,5 (0,36)		
	Стен кН/лм (тс/лм)	N _{ст}		15,9 (1,62)	24,2 (2,46)	
	Колонн с фундаментами кН (тс)	N _{кол.}		55,0 (5,61)	59,9 (6,11)	
	днища	P _{дн}		3,4 (0,35)		для исполн.
	грунтовой обсыпки покрытия	P ₂		1,2 (0,9)	17,6 (1,80)	100; 100м
					13,2 (1,35)	75; 75м
8,8 (0,90)			50; 50 м			
Боковое давление грунта на стену	P ₃		7,8 (0,79)			
	P ₄		18,1 (1,84)	24,3 (2,48)		
	P ₅		7,6 (0,77)	10,6 (1,08)	для исполн. 100м; 75м; 50м	
	P ₆		15,3 (1,56)	14,8 (1,51)		
Вертикальное давление грунта засыпки на консоль фундамента	P ₇		89,8 (9,15)	111,0 (11,31)		
			86,1 (8,78)	107,3 (10,94)	для исполн. 100; 75; 50	

Вид и наименование нагрузки	Обозначение на схеме	коэф. перегрузки	Нормативные нагрузки, кПа (тс/м²) для резервуаров со стенами высотой:		Примеч.
			3,6 м	4,8 м	
<u>Временные длительные</u>					
Снеговая нагрузка для IV р-на - длительная действующая часть	q ₁	1,4	0,74 (0,073)		
Давление грунтовых вод на днище	q ₂	1,1	22,8 (2,33)	23,3 (2,38)	для исполн. 100м; 75м; 50м
<u>Временные кратковременные</u>					
Снеговая нагрузка для IV р-на - полная величина	q ₁	1,4	1,5 (0,15)		
Временная нагрузка на поверхности обвалки или вскуум.	q ₃	1,2	1,0 (0,10)		
Давление воды, залитой в необвалобанный резервуар при испытании	q ₄	1,0	31,2 (3,18)	42,0 (4,28)	

В расчете учтена также эквивалентная нагрузка от строительных механизмов на поверхности обвалки. 2,5 кПа (0,25 тс/м²), при этом не учитываются нагрузки q₁; q₃; q₄.

Инв. № подл. Пролисы и дата

Привязан			
Инв. №			

ТТ 901-4-63.83-ПЗ I

Лист 4

Длина I

1^{ый} расчетный случай
(эксплуатационный) –
резервуар обсыпан грунтом,
но залит водой

2^{ой} расчетный случай
(испытательный) –
резервуар залит водой, но
не обсыпан грунтом




Рис. 1 Схемы расчетных сочетаний нагрузок

При расчете плиты покрытия на одновременное воздействие горизонтального растягивающего усилия от воды в резервуаре и от полной вертикальной нагрузки на покрытие, учтена минимальная разгружающая влияние бокового давления грунта на стену с коэффициентом перерузки 0,9 и расчетным углом внутреннего трения $\varphi_{н-г} = \varphi^p / 1,1$. Плиты покрытия проверены на одновременное воздействие горизонтального растягивающего усилия от воды в резервуаре и от собственного веса покрытия с временной нагрузкой на нем 1470 кПа (150 кгс/м²).

Расчет дна плиты как на упругом основании с коэффициентом постели $19,6 \cdot 10^6 \text{ Н/м}^3 (2 \text{ кгс/см}^3)$

выполнен на 3,6м по программе "РАЕМ-1", разработанной Харьковским водоканалпроектом. По этой же программе рассчитаны усилия в монолитных угловых участках стен по схеме пластижки, заземленной в днуце и углах с шарнирно опертым верхним краем.

Стены резервуаров рассчитаны по схеме, принятой в серии 3.900-3. Усилия в сечениях стены и пристенной части дна определены из условия работы дна как балки на упругом основании с коэффициентом постели $19,6 \cdot 10^6 \text{ Н/м}^3 (2 \text{ кгс/см}^3)$, что соответствует модулю упругости порядка 3,8-14,7 МПа (100-150 кгс/см²). При этом крайнее давление на грунт под фундаментом стены не превышает 0,098 МПа (1 кгс/см²). Сечение стеновых панелей при втором расчетном случае проверено также на усилия, возникающие при жестком заземлении стен в нижнем узле. Верхняя опорная реакция воспринимается покрытием.

Колонны и их фундаменты рассчитаны на вертикальную нагрузку от покрытия с учетом случайного эксцентриситета. Расчетная схема колонны-шарнирное опирание вверху и жесткое заземление внизу. Сборные железобетонные панели циркуляционных перегородок на боковое гидростатическое давление не рассчитаны, поскольку работают при одинаковом уровне воды с обеих сторон.

Все несущие конструкции резервуаров проверены по объемлющим эпюрам усилий по первому и второму расчетным случаям с учетом возможных сочетаний нагрузок. Сборные железобетонные конструкции проверены на усилия, возникающие в стадии изготовления, транспортирования и монтажа.

Условия подвала и дата

Привязан
Умв. и

ТП901-4-63.83-ПЗ1

Лист 5

400282-01 7

Альбом I
ЦНЭ и подл
визир
и датг

Усилия от изменения температуры трубопроводов и деформация их основания в расчете не учитывались. Эти воздействия должны быть исключены следующими конструктивными мероприятиями при привязке проекта к конкретным площадкам:

- устройством компенсаторов или компенсирующих устройств на трубопроводах;
- укладкой трубопроводов на основании из песчаного или песчано-гравелистого грунта или местного грунта с повышенными требованиями к его уплотнению;
- рациональным порядком бетонирования дна;
- заделкой труб в стенах при помощи тиаколового герметика. Проход труб через стены при помощи салников или ребристых патрубков допускается в обоснованных случаях с учетом условий прокладки трубопроводов и эксплуатации резервуаров.

-- другими мероприятиями, в случае особых местных условий.
Выбор сечений конструкций произведен в соответствии с требованиями СНиП II-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции". Приняты (от воздействия нормативных нагрузок):

- Q_г не более 0,2 мм - при длительном раскрытии трещин (от давления грунта на опорах резервуара)
- Q_т не более 0,3 мм - при кратковременном раскрытии трещин (давление воды во время гидравлических испытаний на несыпанный грунт резервуара)

4. Защита конструкций от коррозии.

В проекте принята, что грунты и грунтовые воды не агрессивны по отношению к железобетону. Влажная воздушная среда в резервуаре, содержание хлора в малых концентрациях оценивается по СНиП II-28-73* как слабо агрессивная по отношению к железобетону. По отношению к металлоконструкциям вода и воздушная среда в резервуаре оценивается как средне-агрессивная среда. Проектом предусмотрены следующие

антикоррозионные мероприятия:

- бетоны повышенной плотности марки по водонепроницаемости В6;
- обетонирование и металлизация всех закладных и соединительных изделий;
- окраска всех необетонированных металлоконструкций и трубопроводов. Закладные изделия железобетонных конструкций и соединительные изделия, а также другие стальные элементы, изготовленные по соответствующим чертежам проекта, подлежат защите от коррозии слоем алюминия или цинка толщиной 200 мкм, наносимого методом металлизации.

Не защищаемые алюминиевым или цинковым покрытием открытые поверхности закладных изделий в железобетонных конструкциях и стальные изделия, предназначенные для закрепления сборных железобетонных элементов, необетонируемые металлоконструкции (лестницы, люки) а также несущие стальные конструкции подлежат окраске 30-4 раза эмалью Х-710 по одному слою краски ХС-720^{ал} и грунту ВЛ-023. Трубопроводы и технологические изделия окрасить тремя слоями перхлорвинилового лака ХС-76 НО

5. Оборудование резервуара.

Резервуары оборудуются:

- подводящим (подающим) трубопроводом;
- отводящим трубопроводом;
- переливным устройством;
- спускным (грязевым) трубопроводом;
- промывочным устройством;
- устройствами для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара;
- устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре.
- люками - газоами.
- лестницами.

Привязки				ТП 901-4-63.83-ПЗ1	Лист 8
Уч. в. 1					

М.Л.В.И.И.И.

Подводящий трубопровод при диаметре 100-400 мм вводится в резервуар через стену и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой. При диаметре 500-1400 мм подводящий трубопровод вводится в резервуар через днище в вертикальную приемную камеру - успокоитель прямоугольного сечения.

В резервуарах питьевой воды для обеспечения постоянного режима работы фильтров, а также для сохранения запаса воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки или кромка приемной камеры расположены на 20 см ниже максимального уровня воды.

В резервуарах производственной воды в целях экономии энергии на подачу допускается снижение отметки верха воронки или камеры до уровня неприкосновенного противопожарного запаса.

Отводящий трубопровод монтирован непосредственно в днище резервуара и представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы с наклонным входным участком и косыми срезами деталей. Вход в отводящий трубопровод приподнят над днищем, оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев. Площадь входного эллипса в 1,5 раза больше площади поперечного сечения трубы. Все это обеспечивает оптимальные гидравлические условия отведения воды, исключает подсос воздуха и предохраняет насос от засорения.

Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение образования застойных зон обеспечивается соответствующим размещением подающего и отводящего трубопроводов, а в резервуарах емкостью 2500÷20000 м³ устройством специальных продольных перегородок, направляющих поток воды от подачи к разбору.

Переливное устройство гарантирует резервуар от переполнения. Водосливная кромка устройства рассчитывается на пропуск разности расходов среднесуточной

подачи (4,11%) и минимального водоразбора (2,5%) т.е. 1,61% суточного расхода. Удельный расход перелива с 1 км. принят равным 0,05 м³/с, что по формуле водослива соответствует слою воды 0,08 м.

Для труб диаметром 100-400 мм переливное устройство выполнено в виде трубопровода, введенного в резервуар через стену, на конце вертикальной части которого находится водосливная воронка. В резервуарах питьевой воды на вертикальной части переливного устройства выполняется гидравлический затвор с высотой водяной пробки не менее 500 мм, исключая контакт с окружающей атмосферой.

При диаметре 500-1000 мм переливной трубопровод вводится через днище. В этом случае переливное устройство представляет собой следующую конструкцию: сварная деталь из трубы, расположенная под днищем резервуара в обетонке и выполняющая функцию гидрозатвора, переливная камера из вертикально установленной раструбной железобетонной трубы диаметром 1000 мм, 1600 мм и 2000 мм.

В резервуарах емкостью 12000-20000 м³ для увеличения границы слива на переливной камере монтируется водосливная прямоугольная насадка.

Отметка верха переливного устройства - кромка воронки, раструба камеры, кромки насадки - на 10 см выше максимального уровня воды в резервуаре при автоматическом режиме контроля уровней или на отметке максимального уровня воды в резервуаре при отсутствии режима автоматич. Спускной (грязевой) трубопровод предназначен для спуска минимального

Уч. № пров. Подпись и дата. Виза инж. №

Привязка			
Уч. №			

ТП901-4-63.83-ПЗ1

Указания по привязке

1. В соответствии с назначением резервуара, на основании гидравлических расчетов совместной работы резервуаров с насосными станциями, водоводами и сетью определяется суммарный объем запасающих емкостей, в который должны включаться противопожарный, регулирующий, напорноосновенный, аварийный объемы воды, а также объем воды на собственные нужды станции водоподготовки. Расчетный суммарный объем воды выбирается по полезной емкости резервуаров.

2. При проектировании резервуаров питьевого назначения необходимо учитывать требования, изложенные в альбоме II „Специальные требования к резервуарам хозяйственно-питьевого назначения“.

3. В соответствии со схемой движения воды принимается расположение резервуаров на генплане и корректируется в случае необходимости проектная обвязка трубопроводов.

4. В каждом конкретном случае диаметры всех трубопроводов, а также длина водослива переливного устройства уточняются расчетом.

5. В зависимости от конструкций прохода труб через стены назначаются способы компенсации деформаций трубопроводов.

6. В зависимости от принятых режимов заполнения и опорожнения воды проверяется безопасность конструкций при обмене воды в резервуаре. Вакуум и избыточное давление не должны превышать 100 мм водяного столба.

Альбом I

объема воды после отключения насосов при опорожнении резервуара, а также для сплыва грязевых вод при профилактической чистке резервуара.

Спускной трубопровод диаметром 100 или 200 мм расположен под днищем резервуара, обетонирован и имеет наклонный участок с выходом на уровень дна. Сток грязевых вод к спускному трубопроводу обеспечивается набетонкой. В резервуарах емкостью 50-1200 м³ смыв осадка осуществляется брандспойтом шланг которого спускается через люк-лаз. В резервуарах емкостью 2500-20000 м³ на днище вдоль перегородок монтируется стационарный промысловый водопровод, присоединенный к технологическому водопроводу площадки. Ввод водопровода расположен под днищем резервуара.

Конструкция устройств для спуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара выполняется в зависимости от его назначения:

В резервуарах производственной воды - вентиляционные колонки;

В резервуарах питьевой воды - специальная система вентиляции (см. альбом IV).

Люки-лазы с лестницами обеспечивают периодическое обслуживание и профилактику резервуаров. Освещение внутри резервуара предусматривается с помощью переносных светильников на гибком кабеле, питаемых через переносные понижающие трансформаторы 380/220/12В, устанавливаемые около лазов.

В зависимости от назначения резервуаров принимается различная степень обеспечения контроля и сигнализация уровней воды в резервуаре.

Привязки

ТП901-4-63,83-П31

Инд. № позн. Подпись и дата. Взаминд. №

Алгоритм 1

Допускается полезный обмен воды в резервуаре в течение часа. При необходимости изменяется сечение воздухопроводов.

7. Устанавливаются уровни воды в резервуаре (максимальный, минимальный, противопожарного и аварийного запаса) и средства контроля и сигнализации этих уровней. По таблице 6 в соответствии с принятым сочетанием датчиков выбираются установочные чертежи, чертежи деталей и соответствующий строительный чертеж камеры прибора.

8. На основании изысканий устанавливается расчетный уровень грунтовых вод с учетом возможного обводнения площадки в период эксплуатации. При необходимости назначаются мероприятия по его понижению.

9. В зависимости от вертикальной посадки резервуаров, вида грунтов, наличия обводнения и способов выполнения земляных и монтажных работ подсчитываются объемы земляных работ и назначаются методы водопонижения. Эти работы учитываются в смете.

10. В зависимости от климатических условий района строительства температура поступающей в резервуар воды и режима эксплуатации (кратности обмена воды) устанавливается толщина грунтовой обсыпки (м) покрытия в соответствии с рекомендациями таблицы 5.

Примечание:

Прочерк означает, что в данных условиях резервуар не может быть применен.

Таблица 5

Расчетная климатическая температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневка)	От -30°C до -40°C		От -20°C до -30°C		до -20°C		
	+5	+1	+5	+1	+5	+1	
Кратность обмена воды (не менее)	1 раз в 10 суток	0,75	—	0,75	—	0,5	1,0
	1 раз в 5 суток	0,5	0,75	0,5	0,5	0,5	0,5
	1 раз в сутки	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	3 раза в сутки	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

В зависимости от расчетной зимней температуры наружного воздуха, района строительства и режима эксплуатации конструкции назначается марка бетона конструкций по морозостойкости в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Элементы конструкции	Марка бетона по морозостойкости при расчетной зимней температуре.		
	От -30°C до -40°C	от -20°C до -30°C	до -20°C
Стены и покрытия резервуар. Камеры лозов	Мрз 150 Мрз 150	Мрз 100 Мрз 100	Мрз 50 Мрз 50
Днища и др. конструкции, находящиеся под водой или в грунте ниже глубины промерзания	Мрз 50	Мрз 50	Мрз 50

11. При характеристиках грунтов оснований и засыпки, отличающихся от принятых в проекте, выполняется проверочный расчет и, при необходимости, вносятся коррективы в чертежи.

12. При агрессивных грунтах или грунтовых водах должны предусматриваться дополнительные мероприятия в соответствии с главой СНиП „Защита строительных конструкций от коррозии“.

13. В чертежи вносятся:

- марка резервуара и его длина;
- номера разбивочных осей;
- абсолютная отметка верха днища;
- расчетный уровень грунтовых вод;
- изменения в соответствии с указаниями по привязке;
- необходимые данные в рамку, предусмотренные на чертежах; вычеркиваются данные, не относящиеся к принятым маркам резервуаров и исполнителям;
- заполняются штампы привязки.

14. В соответствии с посадкой резервуаров, принятыми механизмами, методами и последовательностью строительных работ уточняются и определяются объемы работ и осуществляется привязка сметы к местным условиям.

15. Рассматривается возможность использования запаса воды для пожаротушения и при необходимости разрабатывается приемный колодец согласно схемам в альбоме!!

Привязан			
Инв. №			

ТП901-4-63, 83 - ПЗ 1

Лист 9

Альбом I

Таблица б

№№ п/п	Устанавливаемые датчики	Эскиз расположения датчиков в камере	Чертежи альбома №		
			IV Строительный	VI Установочный	V Детали
1	Комплект ЭРСУ-3		л. 14 исп. 3	л. 4	
2	Два комплекта ЭРСУ-3		л. 14 исп. 5	л. 4	
3	ЭУУ-2		л. 14 исп. 1	л. 4	
4	Комплект ЭРСУ-3 и ЭУУ-2		л. 14 исп. 4	л. 4	
5	Два комплекта ЭРСУ-3 и ЭУУ-2		л. 14 исп. 6	л. 4	
6	РУС-0		л. 14 исп. 1	л. 3, 4	
7	Комплект ЭРСУ-3 и РУС-0		л. 14 исп. 4	л. 3, 4	

№№ п/п	Устанавливаемые датчики.	Эскиз расположения датчиков в камере	Чертежи альбома №		
			IV Строительный	VI Установочный	V Детали
8	Два комплекта ЭРСУ-3 и РУС-0		л. 14, исп. 6	л. 4	
9	УКС-1		л. 14 исп. 1	л. 4	
10	Два УКС-1		л. 14 исп. 2	л. 4	
11	УКС-1 и ЭУУ-2		л. 14 исп. 2	л. 4	
12	Два УКС-1 и ЭУУ-2		л. 14 исп. 3	л. 4	
13	УКС-1 и РУС-0		л. 14 исп. 2	л. 4	
14	Два УКС-1 и РУС-0		л. 14 исп. 3	л. 4	

УКАЗАНИЯ ПОДАТЬ ПОДПИСЬ И ДОПОЛНЕНИЯ

Минералогия

7. Основные положения по производству работ.

В основных положениях приведены рекомендации по производству строительно-монтажных работ, принципиального характера на основании которых осуществляется как привязка настоящего типового проекта к конкретной строительной площадке, так и разработка в дальнейшем строительной организацией проекта производства работ (ППР).

При возведении резервуаров выполняется следующий комплекс основных строительно-монтажных работ:

- подготовительные
- земляные
- бетонные и железобетонные
- монтаж сборных железобетонных элементов
- испытание резервуаров.

7.1 Подготовительные работы

1. Сооружаются временная подъездная автодорога и площадки для складирования строительных материалов.
2. Организуется временное обеспечение строительства энергетическими ресурсами, водой.

7.2 Земляные работы.

1. Растительный грунт снимается бульдозером Д-271, перемещается на 10 м в валы, затем экскаватором прямая лопата типа Э-652 грузится на

- автотранспорт и отвозится в отвая.
2. Разработка минерального грунта в котловане резервуаров производится экскаватором обратной лопата типа Э-652Б на проектную глубину с оставлением надбоя 25см, который разрабатывается бульдозером типа Д-271А. Грунт на отвесах перемещается во временный отвал или оставляется на площадке в зависимости от места его складирования, определенного в „Баломе земляных масс“.
3. Подача грунта для обратной засыпки стен производится тем же бульдозером. Грунт после разработки и уплотняется ручными пневматическими до К=0,9. При устройстве обсыпки стен резервуаров грунт для нее подается грейдером Э-652, после разработки бульдозером в нижней части обсыпки и вручную в верхней части без специального уплотнения, при этом должны быть приняты меры обеспечивающие сохранность изоляции стен резервуаров. Во время обсыпки не допускается размещение бульдозера ближе 1м от стены. Планировку откосов обсыпки стен рекомендуется производить при помощи экскаватора-планировщика „ЭО-3322“.
4. При устройстве обсыпки покрытия резервуаров грунт для нее подается тем же грейдером Э-652 и распределяется по всей площади покрытия на проектную толщину малозаглубленным бульдозером типа ДЗ-37 на базе трактора МТЗ-50/весом ~ 36т/ Минимальная допустимая толщина грунта на покрытии,

Инв. № прог. Подпись, дата

по которой разрешается перемещение указанного выше бульдозера, составляет 0,3 м.

Установка этого бульдозера непосредственно на железобетонные плиты покрытия резервуаров, применяемые более тяжелого бульдозера, с также местное скопление грунта, превышающее проектную толщину грунта более чем на 20% категорически запрещается. Для резервуаров емкостью до 250 м³ разравнивание грунта на покрытие рекомендуется производить вручную.

5. Предусмотренную проектом обработку паналитных железобетонных конструкций и стыков сборных элементов выполнять по затирке цементным раствором или по слою торкретштукатурки. Затирка производится только после удаления с этих поверхностей цементной пленки/песчаным аппаратом, металлическими щетками и пр/.

6. При наличии грунтовых вод необходимо предусматривать осушение котлована средствами открытого водоотлива /для связных грунтов/ или глубинного водоопущения /для песчаных грунтов/.

Проект осушения котлована разрабатывается при привязке настоящего т.п.овоза проекта.

7. При разработке котлованов резервуаров шириной 18 и 24 м выполняется по одному съезду, при ширине 36 м - два съезда, при ширине 54 м - три съезда.

По этим съездам устраиваются сквозные автодорожные проезды с проезжей

частью из сборных железобетонных дорожных плит шириной 4,5 м. При наличии в основании глинистых грунтов под эти плиты укладывается подстилающий слой из дренирующих грунтов (песок, гравийная масса), толщина которого определяется по расчету.

7.3. Бетонные и железобетонные работы.

1. Укладку бетонной смеси в бетонную подготовку резервуаров рекомендуется производить при помощи автомобильного крана типа К-161 г/л 16т и опрокидных бочек емкостью 0,4 м³, загружаемых бетонной смесью непосредственно из автосамосвалов. Перемещение этого крана осуществляется по указанным выше временным автодорожным проездам, а автотранспортных средств по тем же проездам, в зону рабочих вылетов крана.

При укладке бетонной смеси в резервуары шириной 6 и 12 м а также в крайние пролеты между буквенными осями резервуаров шириной 18, 24, 36 и 54 м, перемещение крана „К-161“ и автотранспортных средств осуществляется по временной автодорожке, сооружаемой по кромке котлована.

2. Уплотнение бетонной смеси производится поверхностными электровибраторами типа „С-413“.

3. После набора прочности бетонной подготовки не менее 147,1 кПа (15 кгс/см²) производится установка арматуры и опалубки при помощи того же автомобильного крана

Альбом I

„К-161“ г/п 16т.

Подача и укладка бетонной смеси в днище резервуаров производится способами, описанными выше для бетонной подготовки, а ее уплотнение поверхностными глубинными электровибраторами типа С-413, С-623.

4. Укладка бетонной смеси в днище в пределах полос, ограниченных буквенными осями резервуаров, должно производиться непрерывно без устройства рабочих швов.

При бетонировании днища перемещение автомобильного крана „К-161“ и автотранспортных средств осуществляется аналогично устройству бетонной подготовки.

7.4. Монтаж сборных железобетонных элементов.

1. Монтаж всей номенклатуры сборных железобетонных элементов резервуаров/подколонники, колонны, плиты покрытия, стеновые панели и пр./рекомендуется производить „с колес“ при помощи монтажного стрелового крана на гусеничном ходу типа Э-12586 г/п 20т после того, как бетон днища резервуаров в очередной полосе, ограниченной буквенными осями, наберет прочность не менее 70% от проектной. При этом перемещение монтажного крана и автотранспортных средств производится аналогично устройству бетонной подготовки и железобетонного днища.

2. Наружные стеновые панели рекомендуется монтировать от середины к углам (при варианте монолитных углов резервуаров) при перемещении монтажного крана

типа Э-12586 и автотранспортных средств по бровке котлована. При сборных угловых блоках наоборот - от углов к середине. При этом следует обращать внимание на особую точность монтажа угловых блоков.

3. Сборные стеновые панели устанавливаются в паз днища, закрепляются в проектом положении деревянными клиньями твердых пород и соединяются между собой арматурными накладками. замоноличивание пазов выполняется бетоном марки 300 на мелком заполнителе.

4. Вертикальные стыки между стеновыми панелями замоноличиваются механизированным способом, в соответствии с „Рекомендациями по замоноличиванию стыков шпунтового типа в сборных железобетонных водосодержащих емкостях“

ЦНЦПромздмч, 1967г.

5. Весь комплекс строительных работ в местах временных автомобильных проездов рекомендуется производить захватками, отступая от середины к краям. В пределах каждой захватки производится разборка участка временного автомобильного проезда, устройство бетонной подготовки, железобетонного днища и монтаж всей номенклатуры сборных железобетонных элементов способами, описанными выше. Бетонирование участков днища в местах временных проездов следует выполнять в самое холодное время суток.

6. Монтаж стеновых панелей, расположенных по цифровым осям (при варианте монолитных углов) производится только

Инв. № подл. Подпись и дата

ТП 901-4-63,83-П31

Лист 13

Альбом I

после ликвидации автодорожных проездов внутри резервуара и монтажа всех сборных железобетонных элементов. При варианте сборных угловых блоков стеновые панели по цифровым осям монтируются вначале от углов до автодорожных проездов, затем после выполнения работ в пределах этих проездов, полностью по всей длине.

7.5 Испытания резервуаров.

1. Гидравлическое испытание резервуаров должно производиться при положительной температуре наружной поверхности стен до устройства гидроизоляции и после завершения всего комплекса строительных работ в резервуарах. В резервуарах для воды хозяйственного качества после устройства изоляции необходимо также выполнить испытания согласно альбому „Специальные требования к резервуарам хозяйственного водоснабжения“.

2. К моменту проведения гидравлического испытания весь уложенный монолитный железобетон должен иметь 100% проектную прочность.

3. При проведении гидравлического испытания следует руководствоваться требованиями СНиП III-30-74 и альбома „Специальные требования к резервуарам хозяйственного водоснабжения“.

7.6 Производство работ в зимнее время.

Осуществлять строительство резервуаров в зимнее время не рекомендуется, однако при обоснованной необходимости

такого строительства нужно учитывать следующие основные положения:

1. При наличии в грунтовой основе пучинистых грунтов необходимо в течении всего зимнего периода обеспечить защиту основания от промерзания посредством укрытия его или железобетонного днища, каким-либо утелителем (снег, рыхлый грунт, шлак и пр.) Толщина принятого слоя утеплителя определяется в ППР в соответствии с теплотехническим расчетом и возможностями конкретной строительной организации. Грунт засыпки и обсыпки не должен содержать смерзшихся комьев.

2. К моменту замораживания монолитный железобетон резервуаров должен иметь 100% проектную прочность.

3. Учитывая значительный модуль поверхности монолитного железобетонного днища рекомендуется применять предварительный электропрогрев бетонной смеси перед ее укладкой, а также способы прогрева уложенного бетона с использованием электрической энергии, пара или теплого воздуха.

7.7 Техника безопасности.

1. Запрещается установка и движение строительных механизмов и автотранспорта в пределах призмы обрушения котлодрана.

2. Запрещается разработка и перемещение грунта бульдозерами при движении на подъем или под уклон с углом наклона более указанного в паспорте машины.

3. Ходить по уложенной арматуре разрешается только по специальным мостикам шириной не менее 0,5 м.

№ п/п, кол. листов и дата

Альбом I

4. Очистку сборных железобетонных элементов от грязи, наледи и пр. следует производить на земле до их подъема.

5. Запрещается пребывание людей на элементах и конструкциях во время их подъема, перемещения и установки.

Более подробный перечень требований по технике безопасности, которым следует руководствоваться при производстве всего комплекса строительно-монтажных работ по резервуарам, приведен в СНиПе III-4-80.

В проекте в качестве примера приводятся ведомости основных объемов работ, трудозатрат для резервуаров емкостью 50 и 20000 м³.

Для остальных типоразмеров резервуаров подобные ведомости должны выполняться при привязке проектов.

Ведомость трудозатрат

№ п.п.	Наименование	Един. изм.	Проект резервуара емкостью 50 м ³	Проект резервуара емкостью 20000 м ³
	Общая трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ.	чел.-дн.	107	7888

Ведомость основных объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Проект резервуара емкостью 50 м ³	Проект резервуара емкостью 20000 м ³
1	Земляные работы:			
	а) выемка грунта	м ³	163	11809
	в т.ч. растительного грунта.	.	13	771
	б) насыпь и обратная засыпка.	.	239	5245
2	Устройство монолитных конструкций:			
	а) бетонных	.	4	447
	б) железобетонных	.	10	773
3	Монтаж сборных конструкций:			
	а) стальных	т	0.7	17.6
	б) железобетонных	м ³	16	1165
4	Окраска стальных конструкций лаком	м ²	22	33
5	Изоляционные работы:			
	а) цементная стяжка	м ²	17	8523
	б) мастика «Хамаста»	"	130	10190
	в) прокладка стеклоткани	"	35	659
	г) асбестоцементный лист	"	5	79
	д) укладка дорожных плит	"	113	452
6	Водоотлив насосами	м-см	180	2520

Объемы земляных работ подсчитаны при заглублении днища от черных отметок земли на 2.5 м.

ТП 901-4-63.83

Лист 15

Альбом I

8. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта

В настоящем разделе приведены показатели изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов на резервуар емк. 10000м³ для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сопоставление проведено в соответствии с СН 514-79 для стен резервуаров, где предусмотрены новые инженерные решения:

- стеновые панели новой конструкции;
- новая технология монолучивания стыков между стеновыми панелями;
- решение угловых участков в сборном железобетоне.

Обсуждена техническим советом института Сюзьвадокадипроект
Протокол № 4 от 8 февраля 1983 г.

Верно: секретарь технического совета Андропова Т. Б. (подпись) А.А.И.
Проект. арх. № _____

Перечень сравниваемых конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ для расчета основных показателей

Стройка Тупсовоу проект
Объект резервуар для воды емк. 10000 м³

Форма 1

№ п/п	Наименование конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ	Единица измерения	Объемы применения по проектным решениям		
			при базисном техническом уровне (БТУ)		при новом техническом уровне (НТУ)
			объем	№ проекта	
1	2	3	4	5	6
1.	Стеновые панели, замоноличивание стыков, монолитные углы	м ³	205.24	4-18-854	
2.	Стеновые панели замоноличивание стыков, сборные угловые блоки	м ³			1790

Главный инженер проекта А.А.И. (Филатов Е.А.)
(подпись)
• 20 марта 1983 г.

ТП 301-4-БЗ.83-ПЗ1 Лист 16

Ц00282-01 18

Лист 16 из 16

Л. Яковлев

Проектный институт
Сохзбадсканалпроект

Объектная ведомость

показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда

Объект Резервуар для воды

Производственная мощность, общая площадь, емкость и т.п. P_2 10000 м³

Общая сметная стоимость C_0 , тыс. руб. 120,16

В том числе строительно-монтажные работы $C_{см}$, тыс. руб. 120,16

Составлена в целом на 1 января 1983 г. Территориальный район 1-610

Формо 3

Локальная ведомость	Наименование сравнимых конструктивных элементов и видов работ по базисному (БТУ) и новому (НТУ) техническому уровню	Единица измерения	Расчетный объем применения		На единицу измерения		На расчетный объем применения		Изменение на объем применения по сравнению с базисным техническим уровнем (снижение (+) увеличение (-))		Увеличение по социально-экономическим факторам (СЭФ)					
					Сметная стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-дн.		Сметная стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-дн.					
			БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	Сметной стоимости (графа 10 минус графа 11) руб.	затраты труда (графа 12 минус графа 13) чел.-дн.	Сметной стоимости руб.	Затраты труда чел.-дн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
И1	Стеновые панели с монолитными углами	1 м ³ ж.б.	188,54	-	10913	-	1,19	-	20575	-	224	-	-	-	-	-
И1	Стеновые панели со сборными углами	-	-	177,0	-	10995	0,88	-	-	19641	-	156	-	-	-	-
Итого:													+934	+68		

Относительные показатели изменения сметной стоимости %:

по объекту

$$Z_0 = \frac{\sum \Delta C_{см} \cdot 100}{C_{см} \pm \sum \Delta C_{см}} = \frac{0,93 \cdot 100}{120,16 + 0,93} = +0,77$$

по строительно-монтажным работам

$$Z_{см} = \frac{\sum \Delta C_{см} \cdot 100}{C_{см} \pm \sum \Delta C_{см}} = \frac{0,93 \cdot 100}{120,16 + 0,93} = +0,77$$

Главный инженер проекта Филатов В.А. (подпись)
(исполнитель отдела)

20 марта 1983 г.

Удельные капитальные вложения по объекту, руб. на единицу мощности (общей площади, емкости и т.п.) при базисном техническом уровне

$$У_{к1} = \frac{C_0 \pm \sum \Delta C_{см}}{P_2} = \frac{120161 + 930}{10000} = 12,14$$

при новом техническом уровне

$$У_{к2} = \frac{C_0}{P_2} = \frac{120161}{10000} = 12,02$$

Составил: рук. бд А.П. (Костючкина) (должность и подпись)

Проверил: нач. отд. М.В. (Ворлямова) (должность и подпись)

ТП901-4-63.83-П31 Лист: 17

Проектный институт
Связьводоканалпроект
 Проект. арх. № _____

Альбом 1

Сравнительная ведомость показателей изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту.

Объект резервуар для воды емк. 10000 м³

Форма 6

№ позиций по форме 3	Наименование конструктивных элементов по базисному (БТУ) к данному (НТУ) техническому урваню	Единица измерения	Расчетный объем применения	Расход материалов на расчетный объем применения					
				сталь (кроме труб) всего, т		Стальные трубы, т	цемент, т		Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м ³
				в натуральном исчислении	в приведенном исчислении		в натуральном исчислении	в приведенном исчислении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Форма 3	БТУ. Стеновые панели. Замоноличивание стыков стеновых панелей, замоноличивание стеновых панелей в пазу днища, монолитные угловые участки.	м ³	205.24	19.870	27.050		62.662	62.662	
5. То же	НТУ. Стеновые панели, замоноличивание стыков. Сборные угловые блоки.	м ³	179.0	19.610	26.587		53.0	53.0	
	Итого: снижение + увеличение -		+ 26.24	+0.260	+ 0.463		+ 9.662	+9.662	

№ подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Главный инженер проекта Филатов В.А. (подпись)
 (начальник отдела)

Составил ст. инж. Елистратов А. (подпись)
 Проверил рук. гр. Ямазов (подпись)

ТП 901-4-63.83-П31 лист 18

Лист 1

Проектный институт
Совхозводоканалпроект

Проект. арх. _____

Относительные показатели изменения расхода основных строительных материалов на проектируемом объекте
 (стройке, очереди строительства)
 Объект (стройка, очередь строительства) резервуар для воды

Производственная мощность, общая площадь, емкость и др. 10000 м³

Сметная стоимость строительно-монтажных работ С_{см}, тыс. руб. 120.16

Расход материалов по объекту (стройка, очереди строительства) М_о:
 стали (кроме труб) всего 19,610 т. цемента 53.0
 То же, приведенной 26,587 т. Цемента приведенного 53.0
 стальных труб _____ т. Лесоматериалов, приведенных к _____ м³

Форма 7

№ п/п	Наименование материалов в натуральном и приведенном исчислении	Показатель расхода материалов: снижение или увеличение (%) ($E_n = \frac{\sum \Delta M \times 100}{M_o \pm \Delta M}$)	Показатели удельного расхода материалов т. м ³ на единицу мощности, общей площади, емкости и т. д.		Показатели расхода материалов т. м ³ на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ	
			При базисном техническом уровне (БТУ) ($Y_{M1} = \frac{M_o \pm \Delta M}{P_2}$)	При новом техническом уровне (НТУ) ($Y_{M2} = \frac{M_o}{P_2}$)	При базисном техническом уровне (БТУ) ($P_{M1} = \frac{M_o \pm \Delta M}{C_{см} \pm \Delta C_{см}}$)	При новом техническом уровне (НТУ) ($P_{M2} = \frac{M_o}{C_{см}}$)
1	2	3	4	5	6	
1	Сталь (без труб) в натуральном исчислении	$E_n = \frac{0,260 \times 100}{19,61 + 0,260} = +1,309\%$	$Y_{M1} = \frac{19,61 + 0,260}{10000} = 0,0021$	$Y_{M2} = \frac{19,61}{10000} = 0,001961$	$P_{M1} = \frac{19,61 + 0,26}{120,16 + 0,93} = 0,1641$	$P_{M2} = \frac{19,61}{120,16} = 0,1631$
2	В приведенном исчислении	$E_n = \frac{0,463 \times 100}{26,587 + 0,463} = +1,71\%$	$Y_{M1} = \frac{26,587 + 0,463}{10000} = 0,0027$	$Y_{M2} = \frac{26,587}{10000} = 0,002657$	$P_{M1} = \frac{26,587 + 0,463}{120,16 + 0,93} = 0,2231$	$P_{M2} = \frac{26,587}{120,16} = 0,2211$
2	Цемент в натуральном исчислении	$E_n = \frac{9,662 \times 100}{53,0 + 9,66} = +18,40\%$	$Y_{M1} = \frac{53,0 + 9,66}{10000} = 0,0063$	$Y_{M2} = \frac{53}{10000} = 0,0053$	$P_{M1} = \frac{53 + 9,66}{120,16 + 0,93} = 0,5171$	$P_{M2} = \frac{53}{120,16} = 0,4411$
	В приведенном исчислении	$E_n = \frac{9,662 \times 100}{57,0 + 9,66} = +18,40\%$	$Y_{M1} = \frac{53 + 9,66}{10000} = 0,0063$	$Y_{M2} = \frac{53}{10000} = 0,0053$	$P_{M1} = \frac{53 + 9,66}{120,16 + 0,93} = 0,5171$	$P_{M2} = \frac{53}{120,16} = 0,4411$

Инв. № подл. Подпись и дата

Главный инженер проекта Филатов В.А. (подпись)
 (начальник отдела)

20 марта 1983 г.

Составил ст. инж. Едистратова (должность и подпись)

Проверил Рук. зр. Дамозов (должность и подпись)

ТП901-4-63.83-П31

Л. 15601

Проектный институт
союзводоканалпроект

Проект арж. № _____

Объектный информационный сборник № _____ год показателей сметной стоимости
 строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов

Стройка (очередь строительства) жилищно-коммунального хозяйства

Объект резервуар для воды

Производственная мощность (общая площадь, емкость и пр.) 10000 м³

Составлена в ценах на 1 января 1969 г. Территориальный район I-У

Форма 9

№ п/п	Обозначение технического уровня БТУ, НТУ	Наименование конструктивных элементов здания (сооружения) и видов работ	Единица измерения	На единицу измерения конструктивного элемента, вида работ								
				Сметная стоимость (прямые затраты) руб.	Затраты труда, чел.-дн.	стала, кроме труб, т		Стальные трубы т	цемент, т		лесоматериалы приведенные к круглому лесу, м ³	Условия строительства, характеристика конструкций, примечания
						в натуральном исчислении	в приведенном исчислении		в натуральном исчислении	в приведенном исчислении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БТУ	Стеновые панели, замоноличивание стыков стеновых панелей, монолитные угловые участки.	1 м ³	103.13		0,09681	0,13179		0,30531	0,30531		
2	НТУ	Стеновые панели, замоноличивание стыков, сборные угловые блоки.	То же	102.95		0,10955	0,14853		0,29608	0,29608		

Л. 15601
 Подпись и дата
 Лист

Составил ст. инж. В. С. Голубев (должность и подпись)

Проверил вед. инж. М. С. Толстикова (должность и подпись)

" 20 " марта 1969 г.

ТН 901-4-63.83-ПЗ1 Лист 20

400282-01

22